
MICROELETTRICA

SCHEDA TECNICA

RF_6UL | 1.4 - 4.8 kW
Resistenza a filo avvolto




Articolo-No.		ds2003 1063		
Tipo		RF 2-7	RF 4-7	RF 6-7
Impulso (kW) T_a ~ 40 °C *Riferito aa durata del ciclo 120s Valore approssimativo (dipendente dalla resistenza)	ED 6 %*	11.2	25.6	38.4
	ED 15 %*	6.3	14.4	21.6
	ED 25 %*	4.2	9.6	14.4
	ED 40 %*	2.9	6.7	10.1
Potenza continuativa nominale (kW) T_a ~ 40 °C		1.4	3.2	4.8
Valore di resistenza a 20°C (Ω)		1.8 - 320	1 - 310	1.5 - 200
Tolleranza della resistenza a 20°C		±10 %		
Grado di protezione (EN 60529) avvitato posizione		IP 20		
Massima tensione di funzionamento ammissibile		UL 600 / 1000 V		
Raffreddamento		Convezione naturale		
Temperatura del cofano alla potenza nominale T_a ~ 40 °C		ca. 200 °C		
Terminale elettrico		without terminal M5; PE M6		
Intervallo di temperatura di funzionamento		-25 ... +40 °C		
Tensione di prova		3.6 kV AC 1 s		
Approvazione/Marcatura		UL; CSA		
Posizione di montaggio				

Soggetto a modifica tecnica

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

SCHEDA TECNICA



Articolo-No.		ds2003 1063		
Tipo		RF 2-7	RF 4-7	RF 6-7
Lunghezza [mm]	l1	≤490	≤490	≤490
	l2	380	380	380
Profondità [mm]	b1	≤190	≤290	≤390
	b2	170	270	370
Altezza [mm]	h1	≤180	≤180	≤180
Peso approssimativo [kg]		4	7	10
Ultimo aggiornamento		2016-01-07		

Istruzioni di montaggio:
La resistenza dovrebbe essere protetta con adeguate misure di sicurezza contro il sovraccarico.
Montare la resistenza lasciando libera da eventuali ostacoli la zona di ingresso e di uscita dell'aria.
La resistenza deve essere collegata a terra.

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG