MICROELETTRICA

SCHEDA TECNICA

RAFS_2 | 1 - 2 kW
Resistenza a filo avvolto



Articolo-No.		ds2003 0020	
Tipo		RAFS 1-100/7	RAFS 2-100/7
Impulso (kW) T_a ~ 40 °C *Riferito aa durata del ciclo 120s Valore approssimativo (dipendente dalla resistenza)	ED 6 %*	8	16
	ED 15 %*	4.5	9
	ED 25 %*	3	6
	ED 40 %*	2.1	4.2
Potenza continuativa nominale (kW) T_a ~ 40 °C		1	2
Valore di resistenza a 20°C (Ω)		3.6 - 160	1.8 - 180
Tolleranza della resistenza a 20°C		±10 %	
Grado di protezione (EN 60529) avvitato posizione		IP 00	
Massima tensione di funzionamento ammissibile		EN 1000 V DC	
Raffreddamento		Convezione naturale	
Terminale elettrico		M5	
Intervallo di temperatura di funzionamento		-25 ... +40 °C	
Tensione di prova		2.7 kV AC 1 s	
Posizione di montaggio			

Soggetto a modifica tecnica

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

MICROELETTRICA

SCHEDA TECNICA



Articolo-No.		ds2003 0020	
Tipo		RAFS 1-100/7	RAFS 2-100/7
Lunghezza [mm]	l1	<460	<460
	l2	440	440
Profondità [mm]	b1	~70	~120
Altezza [mm]	h1	~116	~116
Peso approssimativo [kg]		1.3	2.6
Ultimo aggiornamento		2015-10-29	

Istruzioni di montaggio:
La resistenza dovrebbe essere protetta con adeguate misure di sicurezza contro il sovraccarico.
Montare la resistenza lasciando libera da eventuali ostacoli la zona di ingresso e di uscita dell'aria.
La resistenza deve essere collegata a terra.

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG