
MICROELETTRICA

DATENBLATT

RW_8 | 300 - 670 W
Drahtwiderstand




Artikel-Nr.		ds4000 0180			
Typ		RW 60x300	RW 6	RW 7	RW 8
Impulsleistung (W) T_u ~ 40 °C *bezogen auf eine Zyklusdauer von 120s Richtwert (widerstandswertabhängig)	ED 6 %*	2850	3990	5230	6370
	ED 15 %*	1470	2060	2700	3280
	ED 25 %*	960	1340	1760	2140
	ED 40 %*	660	920	1210	1470
	ED 60 %*	450	630	830	1010
Nenndauerleistung (W) T_u ~ 40°C		300	420	550	670
Nenndauerstrom (A) T_u ~ 40 °C		0.3 - 25	0.3 - 25	0.3 - 25	0.3 - 25
Nennwiderstandswert bei 20 °C (Ohm)		0.47 - 3600	0.68 - 5060	0.86 - 6550	1.1 - 8000
Nenntoleranz bei 20 °C		±10%			
Schutzart (EN 60529) (im entsprechend angeschraubten Zustand)		IP 00			
Max. zulässige Betriebsspannung		600 V AC / 800 V DC			
Kühlung		natürliche Konvektion			
Elektrischer Anschluss		M4 / M5			
Betriebstemperaturbereich		-25 ... +40 °C			
Prüfspannung		2.7 kV AC 1s			
Einbaulagen					

Technische Änderungen vorbehalten

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

MICROELETTRICA

DATENBLATT



Artikel-Nr.		ds4000 0180			
Typ		RW 60x300	RW 6	RW 7	RW 8
Länge [mm]	l1	298	398	498	598
Breite [mm]	b1	62	62	62	62
Höhe [mm]	h1	85	85	85	85
Masse ca. [kg]		1.4	2	2.6	3.1
letzte Änderung		13.01.2016			

Montagehinweis:
Die Widerstände sind so zu montieren, dass eine ungehinderte Zu- und Abluft gewährleistet ist und kein Wärmestau entsteht.
Der Widerstand ist durch geeignete Schutzmaßnahmen vor Überlastung zu schützen.

Rohrwiderstände sind waagerecht zu montieren.
Der Widerstand muss geerdet werden.

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG